



Kurland fotballklubb

BRANNVERNINSTRUKS FOR GASSANLEGG OG FYRHUS

Kurlandsparken har undervarme, og anlegget bruker gass (LPG) som energikilde. I skråningen på kortsiden mot parkeringsplassen, ligger det to nedgravde tanker med LPG gass. Fra tankene går det rørledning ned til fordamper som står i skap på kortsiden av fyrhuset (mot klubbhus). Selve varmesentralen er i fyrommet nærmest klubbhuset.

Gass under trykk er meget brannfarlig. Røyking og bruk av åpen ild er **strengt forbudt** på hele området.

En eventuell gass lekkasje vil normalt oppdages ved lukt (lukter som råtne egg). Ved misstanke om lekkasje, skal **hele banen** evakueres. LPG er tyngre en luft, og vil sige nedover i terrenget. En skal derfor evakuere oppover i terrenget, mot Sandbekkveien og tribunen.

Deretter skal banesjef varsles på teleforn 47 60 81 04

Ved **brann** i tanker, rørledning eller fyrhus, skal en øyeblikkelig varsle brannvesenet ved å ringe **110**
Anleggets adresse er **Sandbekkveien 84, 1479 Kurland.**

Ved brann må også området øyeblikkelig evakueres. Samlingsplass er klatrevegg ved "bingen" på bortre kortside av banen. Ved brann i gassanlegget vil det oppstå **eksplosjonsfare**. Viktig å få alle som oppholder seg på banen vekk i god avstand fra fyrhus, rørledning og gasstanker.